

Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 117021000
Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:

Dodávateľ: Sídlo:	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Spoplatňované obdobie:	od 01.01.2018 do 31.12.2018
Odberateľ (producent): Sídlo:	Obec Priechod Priechod 157, 976 11 Priechod
Identifikácia nehnuteľnosti: zrážkové vody z verejných priestranstiev	

Druh povrchu	Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr $Sr = S \cdot \psi$
A Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	1866	0,90	1679 m ²
B Čiastkové priepustné spevnené plochy: (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy, zatravnené strechy.)	158	0,40	63 m ²
C Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: (trávniky, záhrady a pod.)	0	0,05	0 m ²
Súčet redukovaných plôch $\sum Sr$ v m²			1742 m²
Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu Hz v m/rok pre rok 2018			0,8710 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum Sr \cdot Hz$ (m ³ /rok)			1517 m ³ /rok

V Priechod dňa 31.1.2018

.....
 za odberateľa (podpis, pečiatka)
 Chaban Stanislav, starosta obce



VBanskej Bystrici, dňa 26.1.2018

.....
 za dodávateľa (podpis, pečiatka)
 Dařina Gařurov

vedca Zkaznckeho centra Bansk Bystrica, Brezno

VYSVETLIVKY K FORMULRU

- V stpci 1 sa uvedie druh povrchu plch zaraden pod prsluřnej kategrie takto:
 - kategria A – zastavan plochy a mlo priepustn spevnen plochy (strechy, betnov, asfaltov povrchy a pod.), suiniteľ odtoku 0,9,
 - kategria B – čiastkov priepustn spevnen plochy napríklad dlažby vyškrovan pieskom, štrkom, zatravnn spevnen plochy a zatravnn strechy, suiniteľ odtoku 0,4,
 - kategria C – dobre priepustn plochy pokryt vegetciou (trvniky, zhrady a pod.), suiniteľ odtoku 0,05.
 daje predloží producent.
- V stpci 2 sa uvedie rozloha plch zodpovedajcich druhu povrchu, daje predloží producent.
- Dlhodob hrn zržok Hz pod dajov Slovenskho hydrometeorologickho stavu pre dan lokalitu poskytn vlastnk verejnej kanalizcie alebo prevdzkovateľ verejnej kanalizcie.
- V prpadoch, keď do verejnej kanalizcie nie s odvdzan vody z povrchovho odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznmke uvedie, akm spsobom sa s nimi naklad, a preukže aj spsob tohto nakladania.
- Sprvnosť uvedench dajov a shlas s nimi potvrd producent podpisom.
- Producent poskytn potrebn suinnosť a daje pod bodov 1, 2 a 4 vlastnkovi alebo prevdzkovateľovi verejnej kanalizcie. Ak producent neposkytn poŹadovan daje, vlastnk verejnej kanalizcie alebo prevdzkovateľ verejnej kanalizcie ur celkov plochu nehnuteľnosti odhadom a tto plochu zarad do kategrie A.